上海市青浦区水务局文件

青水〔2026〕52 号

青浦区水务局关于 2026 年 6 月区管水利行业长效管理检查情况的函

区河湖管理事务中心:

按照区政府批准的相关管理办法，区水务局于 6 月份对区管水利设施，市、区管河湖进行长效管理工作检查。现将检查情况反馈如下:

一、总体情况

6 月分别对区管水利设施及市、区管河湖进行全覆盖检查。

（一）区管水利设施

总体情况: 各区管水闸运行管理情况良好。6 月反馈 10 个问题，主要涉及蒋墩横河水闸工作人员未穿工作服、清水港泵闸配电间挡鼠板未与接地桩连接、张家浜竖河泵闸室外液压油管保

护软包损坏、金泽塘南泵站泵房控制柜内积尘较多，均已告知相关单位落实整改。

工作建议：一是加强日常养护，严格按照相关规程规范做好设施设备养护工作，确保设备安全可靠运行。**二是**加强安全管理，深入推进“六项机制”建设，落实风险管控，及时消除各类安全隐患。**三是**加强闸区管理，紧盯闸区保洁、设施维护、绿化养护等关键环节，营造良好水闸环境。

（二）市区管河湖

总体情况：6月份检查市区管河湖40条（个），共发现问题14个，主要为保洁不到位等问题，均已告知相关单位落实整改。

工作建议：一是针对高温天气，加强对一线作业人员的关心关爱，落实防暑降温措施，切实保障人员安全；**二是**持续强化蓝藻、水葫芦等有害水生植物的防控工作，特别是省界水域，加强与上游地区的沟通协作，及时开展联合打捞；**三是**进一步加大能力建设力度，加强技能培训和现场管理，严格规范养护作业流程，持续提升养护作业的规范化和专业化水平。

二、检查结果

水利设施运行维护	发现问题数	市区管河道管理养护	发现问题数
东大盈水利枢纽	2	商榻片	1
西大盈泵闸	0	金泽片	1
华新泵闸	0	练塘片	2
盐仓浦套闸	0	淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复	1
朱泖河水利枢纽	0	元荡片	1

水利设施运行维护	发现问题数	市区管河道管理养护	发现问题数
叶水路泵闸及大堤四座	0	水生态养护	1
小莲湖套闸	0	元荡生态岸线	1
张马泵站	0	朱家角片	1
新塘港西泵闸	0	城区片	1
清水港泵闸	1	白鹤片	1
泖洋港水利枢纽	1	华新片	1
西塘江西泵闸	1	香花桥片	1
北庄泵站	0	苏州河堤防维护	1
张家浜竖河泵闸	0		
富阳港泵闸	0		
大莲湖泵闸	1		
小汶港套闸	0		
金泽塘南泵站	1		
太浦河沿线	0		
跃进片	1		
西北片	0		
蒋墩横河水闸	2		

特此函告。

上海市青浦区水务局

2026 年 7 月 28 日

上海市青浦区水务局办公室　　2026 年 7 月 28 日印发